



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01460
(номер сертификата соответствия)

027490
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Невский Трансформаторный Завод «Волхов» (ООО «НТЗ «Волхов»). Адрес: 173008, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Северная, дом 19. ОГРН: 1125321001068. Телефон: 88162948102. Факс: 88162948103. Адрес электронной почты: ntvz@ntzv.ru.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Невский Трансформаторный Завод «Волхов» (ООО «НТЗ «Волхов»). Адрес: 173008, Россия, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Северная, дом 19. ОГРН: 1125321001068. Телефон: 88162948102. Факс: 88162948103.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г. до 17.12.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы измерительные тока с литой изоляцией, марок: ТОЛ-НТЗ-10, ТОЛ-НТЗ-20, ТОЛ-НТЗ-35, на номинальное переменное напряжение от 10 до 35 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 3414-001-30425794-2012 «ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ТОЛ-НТЗ-10, ТОЛ-НТЗ-20, ТОЛ-НТЗ-35». Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагоревшей проволокой", ГОСТ 27484-87(МЭК 695-2-2-80) "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем", ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84) код ОК 005 (ОКП) 27.11.4 код ТН ВЭД России
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)


Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов, ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) (СТ СЭВ 6463-88) Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекинговостойкости во влажной среде (с Изменением N 1).


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0252/11 от 15.11.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт". Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.3997.04ЖЗА0146 от 27.01.2017 г. по 27.01.2020 г., выданный ОС СМК ООО «ТетраСерг» рег. № РОСС.RU.3997.04ЖЗА0.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.11.2017 по 14.11.2020

М.П.  **Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)**
(подпись, инициалы, фамилия)


Р.Т. Шигабдинова


Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)