



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.09032/24

Серия **RU** № **0551276**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, 203, 207, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью **НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"**. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1025201991264. Телефон: +7 (83145) 5-76-32, адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью **НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"**. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Провода с медными жилами, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил от 2 до 5 штук, сечением жил от 0,75 до 16 квадратных миллиметров, на напряжение до 380 Вольт для систем 380/660 Вольт, марка ПВС. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 273213-020-55085101-2023 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на номинальное напряжение до 380/660В. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 11X/H-06.09/24 от 06.09.2024 года, выданного Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЩИ01. Акта анализа состояния производства № 242507-02 от 29.07.2024 года, выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11ПФ02), подписанного экспертом Егоровым Ильею Павловичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие продукции обеспечивается непосредственным выполнением требований безопасности технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 29.02.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Дмитриева Римма Валентиновна
(Ф.И.О.)

