



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00224/23

Серия RU № 0424844



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СегментЭНЕРГО". Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис1, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, основной государственный регистрационный номер: 1125048000340, номер телефона: +74967270638, адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СегментЭНЕРГО". Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, 142307, г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1

ПРОДУКЦИЯ Кабели управления с медными жилами, с числом жил или пар, количеством 2-108, номинальным сечением 0,35мм²-1,5мм², с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката на номинальное переменное напряжение до 250 В частоты до 1000 Гц или постоянное напряжение до 350 В, марок: КУПВ, КУПВнг(А), КУПВнг(А)-LS, КУПсВнг(А)-LS, КУПЭВ, КУПсЭВ, КУПЭВнг(А), КУПЭВнг(А)-LS, согласно приложению № 1 (бланк № 0956424), количество листов: 1. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-007-37572599-2018 «Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499501

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Ст15-2023, № Ст16-2023, № Ст17-2023, № Ст18-2023 от 29.03.2023 года, выданного Электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект", аттестат аккредитации ВУ/112 2.0963. Акта анализа состояния производства № 230216-1 ААСП от 20.02.2023 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 18404.0-78 «Кабели управления. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункт 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. Срок и условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

24.04.2023

ПО

23.04.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Волкорецов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Капугин Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00224/23

Серия **RU** № **0956424**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499501	Кабели управления, с медными жилами, с числом жил или пар, количеством 2-108, номинальным сечением 0,35мм²-1,5мм², с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное переменное напряжение до 250 В частоты до 1000 Гц или постоянное напряжение до 350 В, марок: КУПВ, КУПВнг(А), КУПВнг(А)-LS, КУПсВнг(А)-LS, КУПЭВ, КУПсЭВ, КУПЭВнг(А), КУПЭВнг(А)-LS Примечания: 1. В условном обозначении кабеля в холодостойком исполнении индекс "ХЛ" в марках означает климатическое исполнение кабеля для районов с холодным климатом; 2. Индекс "LS" - в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke); 3. В условное обозначение кабеля со всеми экранированными жилами, обозначающими номинальное сечение жил, добавляют букву: э – в виде оплетки для экрана изолированных жил из медных проволок; 4. В условное обозначение кабеля парной скрутки за цифрами, обозначающими номинальное сечение жил, добавляют буквы: э – в виде оплетки для общего экрана из медных проволок; эф – для общего экрана из фольгированной пленки (алюмофлекса); 5. В условное обозначение кабеля с панцирной оплеткой за маркой добавляют буквы: П – панцирная оплетка из стальных оцинкованных проволок; Пн – панцирная оплетка из стальных нержавеющей проволок; Пм – панцирная оплетка из медных луженых проволок	ТУ 27.32.13-007-37572599-2018 «Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластика. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Волкорезов Сергей Леонидович
(Ф.И.О.)Калугин Сергей Борисович
(Ф.И.О.)